

Dnevno poročilo o trajnih meritvah emisije celotnega prahu

Vir: Naprava za proizvodnjo surovega železa in jekla, vključno s kontinuiranim litjem

Datum: 16. oktober 2026

Št. mer.	Čas	Stanje vira	Celotni prah			Stanje opreme	Pretok odp. plinov	Opombe
			merjeni [mg/m ³]	MEV [mg/m ³]	količina [g]		merjeni [m ³ /h]	
1	00:30		0,27	15	68,4		500.257	
2	01:00		0,28	15	72,8		516.435	
3	01:30		0,28	15	72,5		513.329	
4	02:00		0,25	15	62,5		482.600	
5	02:30		0,26	15	62,5		488.494	
6	03:00		0,29	15	74,1		512.988	
7	03:30		0,28	15	69,9		498.334	
8	04:00		0,23	15	53,7		482.795	
9	04:30		0,25	15	61,9		491.468	
10	05:00		0,25	15	60,4		478.617	
11	05:30		0,27	15	63,1		490.317	
12	06:00		0,27	15	69,2		501.975	
13	06:30		0,26	15	63,2		481.968	
14	07:00		0,27	15	66,7		487.021	
15	07:30		0,27	15	70,0		506.958	
16	08:00		0,26	15	67,4		508.394	
17	08:30		0,25	15	64,0		498.145	
18	09:00		0,26	15	64,7		483.281	
19	09:30		0,29	15	72,8		504.540	
20	10:00		0,27	15	66,7		500.829	
21	10:30		0,27	15	66,3		480.699	
22	11:00		0,27	15	66,0		483.466	
23	11:30		0,28	15	68,7		485.476	
24	12:00		0,27	15	64,8		472.083	
25	12:30		0,26	15	61,8		479.590	
26	13:00		0,26	15	62,9		497.309	
27	13:30		0,26	15	63,2		480.589	
28	14:00		0,25	15	59,2		473.776	
29	14:30		0,27	15	64,9		508.628	
30	15:00		0,27	15	71,6		515.667	
31	15:30		0,28	15	67,5		491.675	
32	16:00		0,27	15	64,2		476.407	
33	16:30		0,24	15	58,7		486.575	
34	17:00		0,25	15	64,0		493.048	
35	17:30		0,26	15	65,0		481.211	
36	18:00		0,27	15	65,2		484.770	
37	18:30		0,27	15	64,7		486.210	
38	19:00		0,26	15	61,4		483.321	
39	19:30		0,27	15	66,8		494.181	
40	20:00		0,29	15	69,3		488.608	
41	20:30		0,28	15	68,3		480.905	
42	21:00		0,22	15	55,6		504.306	
43	21:30		0,19	15	50,0		512.913	
44	22:00		0,20	15	49,9		488.440	
45	22:30		0,23	15	58,1		500.312	
46	23:00		0,24	15	63,0		513.068	
47	23:30		0,24	15	58,9		488.232	
48	00:00		0,24	15	59,4		495.444	

DPV [mg/m ³]	0,26
DMV [mg/m ³]	5
Količina [kg/dan]	3,1
Povp. pretok odp. plinov [m ³ /h]	492.826

Št. upoštevanih polurnih povprečnih vrednosti	48
Razpoložljivost izmerjenih vrednosti (v %)	100,0
Stanje merilne opreme	
Opomba	

Podpis: _____

Opombe:

MEV - mejna emisijska vrednost

DPV - dnevna povprečna vrednost koncentracij

DMV - dnevna mejna emisijska vrednost

N - ni podatkov

U - neveljavna vrednost

- veljavna vrednost (normalno)

-- naprava ne obratuje

A - presega MEV za 120%

B - presega MEV za 200%

D - preseganje DMV