

Dnevno poročilo o trajnih meritvah emisije celotnega prahu

Vir: Naprava za proizvodnjo surovega železa in jekla, vključno s kontinuiranim litjem

Datum: 23. oktober 2026

Št. mer.	Čas	Stanje vira	Celotni prah			Stanje opreme	Pretok odp. plinov	Opombe
			merjeni [mg/m ³]	MEV [mg/m ³]	količina [g]		merjeni [m ³ /h]	
1	00:30		0,28	15	72,1		525.089	
2	01:00		0,26	15	68,0		496.966	
3	01:30		0,29	15	69,8		501.534	
4	02:00		0,28	15	70,9		516.164	
5	02:30		0,28	15	69,9		494.261	
6	03:00		0,28	15	71,9		499.882	
7	03:30		0,25	15	64,2		522.638	
8	04:00		0,27	15	69,0		506.541	
9	04:30		0,28	15	69,8		490.307	
10	05:00		0,28	15	72,4		516.692	
11	05:30		0,27	15	71,9		511.741	
12	06:00		0,29	15	74,1		498.400	
13	06:30		0,28	15	70,6		507.899	
14	07:00		0,29	15	81,6		543.680	
15	07:30		0,30	15	81,3		551.685	
16	08:00		0,29	15	81,8		553.710	
17	08:30		0,28	15	72,8		539.838	
18	09:00		0,28	15	73,9		528.946	
19	09:30		0,31	15	79,4		538.429	
20	10:00		0,28	15	72,2		517.400	
21	10:30		0,28	15	70,9		494.461	
22	11:00		0,29	15	74,0		508.439	
23	11:30		0,29	15	70,3		500.387	
24	12:00		0,28	15	70,5		493.860	
25	12:30		0,28	15	73,5		504.339	
26	13:00		0,28	15	69,2		495.042	
27	13:30		0,29	15	70,8		484.573	
28	14:00		0,27	15	67,4		506.063	
29	14:30		0,28	15	68,5		491.537	
30	15:00		0,28	15	69,0		489.789	
31	15:30		0,30	15	75,9		508.770	
32	16:00		0,29	15	73,8		504.455	
33	16:30		0,27	15	69,5		486.258	
34	17:00		0,30	15	72,9		493.717	
35	17:30		0,26	15	72,4		515.655	
36	18:00		0,27	15	66,4		510.078	
37	18:30		0,26	15	64,2		484.302	
38	19:00		0,26	15	62,6		489.011	
39	19:30		0,29	15	74,4		511.893	
40	20:00		0,29	15	71,2		496.616	
41	20:30		0,27	15	68,5		483.837	
42	21:00		0,31	15	76,2		506.778	
43	21:30		0,30	15	77,8		517.348	
44	22:00		0,29	15	68,6		496.574	
45	22:30		0,29	15	68,9		478.563	
46	23:00		0,31	15	75,6		492.099	
47	23:30		0,31	15	77,5		506.292	
48	00:00		0,27	15	66,5		497.314	

DPV [mg/m ³]	0,28
DMV [mg/m ³]	5
Količina [kg/dan]	3,4
Povp. pretok odp. plinov [m ³ /h]	506.455

Št. upoštevanih polurnih povprečnih vrednosti	48
Razpoložljivost izmerjenih vrednosti (v %)	100,0
Stanje merilne opreme	
Opomba	

Podpis: _____

Opombe:

MEV - mejna emisijska vrednost

DPV - dnevna povprečna vrednost koncentracij

DMV - dnevna mejna emisijska vrednost

N - ni podatkov

U - neveljavna vrednost

- veljavna vrednost (normalno)

-- - naprava ne obratuje

A - presega MEV za 120%

B - presega MEV za 200%

D - preseganje DMV